



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору**
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-441-10-19-162-П

Законному представителю

Администрации сельского поселения
Подвалье муниципального района
Шигонский Самарской области

Юридический адрес: 446725,
Самарская область, Шигонский район,
с. Подвалье, ул. Физкультурная, 2.

« 07 » октября 2019 г.

Государственный инспектор Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Фе-деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору В.А. Шерстнев

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 07.10.2019 г. № 10-480-10-19-162-П, составленного в отношении Администрации сельского поселения Подвалье муниципального района Ши-гонский Самарской области, зарегистрированной по адресу: 446725, Самарская область, Шигонский район, с. Подвалье, ул. Физкультурная, 2.

в присутствии:

Кузнецов Андрей Михайлович

- Глава сельского поселения Подвалье

(ФИО, должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

| № п/п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического доку-мента | Наименование нормативного доку-мента и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Сроки уст-ранения нарушений |
|-------|---|---|-----------------------------|
| 1. | Не назначен ответственный за элект-рохозяйство. | Нарушены требования п. 1.2.3., 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», за-регистрированы Минюстом России от 22.01.2003г. № 4145. (далее по тексту - ПТЭЭП). | 19.04.2020 г. |
| 2. | Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию. | Нарушены требования п. 1.8.1. ПТЭЭП | 19.04.2020 г. |

| № п/п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Сроки устранения нарушений |
|-------|--|---|----------------------------|
| 3. | Отсутствует распорядительный документ, утвержденный руководителем, определяющий лиц, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии. | Нарушены требования п. 2.11.14. ПТЭ-ЭП | 19.04.2020 г. |
| 4. | Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности. | Нарушены требования п.1.4.4. ПТЭЭП | 19.04.2020 г. |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Нагорная, д. 136А, г. Самара, Самарская обл., 443035.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а)

Кузнецов А.М. ✓

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью

(подпись)

В.А. Шерстнев

(ФИО)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Глава сельского поселения Подвалье Кузнецов А.М. ✓

(должность, ФИО, подпись, дата)

07.10.2019 г.